

KONTROLLPLAN 10 kap. enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen Installation eldstad/rökanal

Fastighetsbeteckning: _____

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda. En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Förkortningar som används: BBR, Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida.

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Resultat/datum/ Signatur	Åtgärd	Anmärkning
Underlagets bärförmåga och brandmotstånd	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:4222			
Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv, eldstadsplan	E	Okulärt/mätning	BBR 5:4223			
Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:4221			
Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:425 BBR 6:743			
Godkänt sakkunnighetsintyg av SSR-godkänd sotare (avseende brandskyddskontroll av eldstad/rökanal inkl. tillträdesanordningar på tak)	SSR-godkänd sotare	Besiktning				

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

_____	_____	_____
Byggherre	Entreprenör (utförande entreprenör)	SSR-godkänd sotare

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.