

Vård och omsorg**Ansvarig**

Helen Hansson Malmgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Upprättad den

2025-09-30

Upprättad av

Helen Hansson Malmgren

Reviderad den

Rutin för hantering vid förhöjda värden av legionella

För att förebygga legionella är det viktigt att alla verksamheter arbetar med och har en följsamhet till ”[Rutinen för att förebygga legionella på särskilda boende och i LSS bostad](#)”. Fastighetsavdelningen i Vellinge kommun genomför rutinprovtagning vid två tillfällen per år i de fastigheter som kommunen ansvarar för.

Om det visar sig att värdena är förhöjda vid provtagning ska Fastighetsavdelningen meddela detta till Verksamhetschef extern regi, kvalitet och utveckling samt medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vellinge kommun, som i sin tur meddelar aktuell verksamhet.

Följande gäller vid förhöjda värden i lägenhet/rum

- Häng duschslangen och duschmunstycket nedåt på brunnen, som på bilden nedan.
- Sätt på kallvatten, så att det droppar från duschmunstycket ner i brunnen.
- Duschslangen och duschmunstycket ska hänga på brunnen och droppa dygnet runt.
- Vårdtagarna duschar som vanligt och efter varje dusch ansvarar personalen för att duschslangen och duschmunstycket hänger på brunnen och droppar.
- Verksamhetschef meddelar personalen när hanteringen ska avbrytas utifrån provresultat som Fastighetsavdelningen meddelat.

