

Kommunförvaltningen
VA avdelningen

PM VA Triangeln Skanör

Fastigheterna Skanör 8:40, 8:43 och 8:44 ligger vid Triangeln i Skanör. Förslaget är att det ska byggas 20 lägenheter på fastigheterna.

Anslutning avseende dricksvatten

Kommunalt dricksvatten finns tillgängligt. Fastigheten 8:40 är idag ansluten i Rönnbäcks väg, 8:43 och 8:44 är anslutna i Falsterbovägen. Existerande serviser kan användas men servisledningarnas storlek bör kontrolleras för att säkra nya ändamålets behov.

Anslutning avseende spillvatten

Även kommunal spillvattenanslutning finns tillgängligt. Anslutningen som finns för fastigheterna idag kan fortsatt användas. Servisledningens storlek bör kontrolleras för att säkra nya ändamålets behov.

Anslutning avseende dagvatten

Fastigheterna har idag inte någon anslutning för dagvatten men ingår i verksamhetsområdet för dagvatten. Dagvatten ska tas omhand och fördröjas inom fastigheten genom LOD. Breddledning kan anslutas till det kommunala ledningsnätet, flödet ut får inte överstiga 1,2 l/s*ha. Parkeringsplatser bör utformas med möjlighet för regnvatten att infiltrera. Stuprör ska där det är möjligt släppa regnvatten ytleddes med infiltrationsmöjlighet innan det påförs ledningsnätet.