

10-211

Vellinge kommun
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Att: Filip Evander
235 81 VELLINGE

VELLINGE KOMMUN
Ink. 2010-09-09
Diariernr: Ks 2018/235.722

PM över utförd markradonmätning å Hököpinge 68:5 och 68:8, Vellinge kommun.

Vi har tidigare utfört geoteknisk undersökning å rubricerade område, vårt litt 10-211. I samband härmed installerades markradonmätare i bp 11, 12, 16 och 21-24. Mätperioden har varit den 4/8 t.o.m. den 14/8 2010, dvs exponeringstiden är 10 dygn.

Utvärdering på laboratorium har givit markradonvärdena 11, 12, 18, 16, 17, 15 och 12 kBq/m³.

Erhållna mätvärden ligger inom den lägre delen av normalradonintervallet och föranleder enklare radonskyddande åtgärder såsom täta rörgenomdragningar i platta på mark.

Blentarp 2010-09-08
GEOSYD AB



Torsten Brodin